

**WARTOŚCI PODSTAWOWYCH PARAMETRÓW JAKOŚCI WODY
DOSTARCZANEJ Z UJĘCIA MASZEWO I PŁOMYKOWO DO SIECI WODOCIĄGOWEJ**

L.p	Wskaźnik	Jednostka	Zakład Wodociągowy		Wartość parametryczna (Rozp. Min. Zdrowia z dnia 07.12.2017r. Dz. U. .2017 poz. 2294)
			Maszewo 20.03.2018	Płomykowo 20.03.2018	
1.	Mętność	NTU	0,13	<0,10	1,0
2.	Barwa	mg/l Pt	5	5	akceptowalna
3.	Zapach	-	akceptowalny	akceptowalny	akceptowalny
4.	Smak	-	akceptowalny	akceptowalny	akceptowalny
5.	pH	-	7,5	7,4	6,5- 9,5
6.	Przewodność elektryczna właściwa	µS/cm	443	658	2500
7.	Jon amonu	mg NH ₄ /l	<0,05	<0,05	0,50
8.	Azotyny	mg/l NO ₂	<0,007	0,020	0,50
9.	Azotany	mg/l NO ₃	1,37	18,19	50
10.	Chlorki	mg/l Cl	10,6	23,2	250
11.	Żelazo ogólne	mg/l Fe	<0,040	<0,040	0,2
12.	Mangan	mg /l Mn	0,03	0,05	0,05
13.	Twardość ogólna	mg/l CaCO ₃	206	323	60-500
14.	Bakterie grupy coli	jtk/100ml	0	0	0
15.	Escherichia coli	jtk/100ml	0	0	0
16.	Enterokoki kałowe	jtk/100ml	0	0	0
18.	Ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C/72h	jtk/1ml	bez nieprawidłowych mian	bez nieprawidłowych mian	bez nieprawidłowych zmian

Objaśnienia do tabeli: „< ” – poniżej granicy oznaczalności