WARTOŚCI PODSTAWOWYCH PARAMETRÓW JAKOŚCI WODY W PUNKTACH KONTROLNYCH NA SIECI WODOCIĄGOWEJ W GORZOWIE WLKP.

L.p	Wskaźnik	Jednostka	Data i miejsce pobierania próbki 11.01.2016 ul. Marcinkowskiego	Norma dopuszczalna (Rozp. Min. Zdrowia z dnia 13.11.2015r. Dz. U. 2015 poz.. 1989
1.	**Mętność**	NTU	0,30	**1**
2.	**Barwa**	mg/l Pt	5	**akceptowalna**
3.	**Zapach**	-	akceptowalny	**akceptowalny**
4.	**Smak**	-	akceptowalny	**akceptowalny**
5.	**pH**	-	7,5	**6,5- 9,5**
6.	**Przewodność elektryczna właściwa**	µS/cm	1028	**2500**
7.	**Jon amonowy**	mg NH_4/l	<0,05	**0,5**
8.	**Azotyny**	mg/l NO_2	<0,007	**0,5**
9.	**Azotany**	mg/l NO_3	2,40	**50**
10.	**Chlorki**	mg/l Cl	28,7	**250**
11.	**Żelazo ogólne**	mg/l Fe	0,052	**0,2**
12.	**Mangan**	mg /l Mn	<0,025	**0,05**
13.	**Twardość ogólna**	mg/l $CaCO_3$	531	**60-500**
14.	**Dwutlenek chloru**	mg/l	<0,06	**-**
15.	**Chlor pozostały**	mg/l	-	**0,1- 0,3**
16.	**Bakterie grupy coli**	jtk/100ml	0	**0**
17.	**Escherichia coli**	jtk/100ml	0	**0**
18.	**Enterokoki kałowe**	jtk/100ml	0	**0**
19.	**Ogólna liczba mikroorganizmów w 22ºC/72h**	jtk/1ml	bez nieprawidłowych zmian	**bez nieprawidłowych zmian**

Objaśnienia do tabeli: „< ” – poniżej granicy oznaczalności