WARTOŚCI PODSTAWOWYCH PARAMETRÓW JAKOŚCI WODY
W PUNKTACH KONTROLNYCH NA SIECI WODOCIĄGOWEJ W OBRĘBIE GMIN OŚCIENNYCH

L.p	Wskaźnik	Jednostka	Data i miejsce pobierania próbki	Wartość parametryczna (Rozp. Min. Zdrowia z dnia 07.12.2017r. Dz. U. z 2017 poz. 2294)
			06.11.2018 Santocko Sklep Koala	
1.	**Mętność**	NTU	0,42	**1,0**
2.	**Barwa**	mg/l Pt	5	**akceptowalna**
3.	**Zapach**	-	akceptowalny	**akceptowalny**
4.	**Smak**	-	akceptowalny	**akceptowalny**
5.	**pH**	-	7,6	**6,5- 9,5**
6.	**Przewodność elektryczna właściwa**	µS/cm	901	**2500**
7.	**Jon amonu**	mg NH_4/l	<0,05	**0,50**
8.	**Azotyny**	mg/l NO_2	<0,007	**0,5**
9.	**Azotany**	mg/l NO_3	2,63	**50**
10.	**Chlorki**	mg/l Cl	29,5	**250**
11.	**Żelazo ogólne**	mg/l Fe	0,054	**0,2**
12.	**Mangan**	mg /l Mn	<0,025	**0,05**
13.	**Twardość ogólna**	mg/l $CaCO_3$	461	**60-500**
14.	**Dwutlenek chloru**	mg/l	<0,06	**-**
15.	**Chlor pozostały**	mg/l	-	**0,1- 0,3**
16.	**Bakterie grupy coli**	jtk/100ml	0	**0**
17.	**Escherichia coli**	jtk/100ml	0	**0**
18.	**Enterokoki kałowe**	jtk/100ml	0	**0**
19.	**Ogólna liczba mikroorganizmów w 22ºC/72h**	jtk/1ml	bez nieprawidłowych zmian	**bez nieprawidłowych zmian**

Objaśnienia do tabeli: „< ” – poniżej granicy oznaczalności