

**WARTOŚCI PODSTAWOWYCH PARAMETRÓW JAKOŚCI WODY  
W PUNKTACH KONTROLNYCH NA SIECI WODOCIĄGOWEJ W OBRĘBIE GMIN OŚCIENNYCH**

L.p	Wskaźnik	Jednostka	Miejsce pobierania próbki	Wartość parametryczna (Rozp. Min. Zdrowia z dnia 07.12.2017r. Dz. U. z 2017 poz. 2294)
			Raław sklep spożywczy EWA Kwiecień 2020	
1.	<b>Mętność</b>	NTU	0,15	<b>1,0</b>
2.	<b>Barwa</b>	mg/l Pt	7	<b>akceptowalna</b>
3.	<b>Zapach</b>	-	akceptowalny	<b>akceptowalny</b>
4.	<b>Smak</b>	-	akceptowalny	<b>akceptowalny</b>
5.	<b>pH</b>	-	7,5	<b>6,5- 9,5</b>
6.	<b>Przewodność elektryczna właściwa</b>	µS/cm	632	<b>2500</b>
7.	<b>Chlor pozostały</b>	mg/l	<0,05	<b>0,1- 0,3</b>
8.	<b>Bakterie grupy coli</b>	jtk/100ml	0	<b>0</b>
9.	<b>Escherichia coli</b>	jtk/100ml	0	<b>0</b>
10.	<b>Enterokoki kałowe</b>	tk/100ml	0	<b>0</b>
11.	<b>Ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C/72h</b>	jtk/1ml	bez nieprawidłowych zmian	<b>bez nieprawidłowych zmian</b>

Objaśnienia do tabeli: „< ” – poniżej granicy oznaczalności