WARTOŚCI PODSTAWOWYCH PARAMETRÓW JAKOŚCI WODY W PUNKTACH KONTROLNYCH NA SIECI WODOCIĄGOWEJ W GORZOWIE WLKP.

Lp.	Wartości wskaźnikowe (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 kwietnia 2017 r.)	Miejsce pobrania próbek: Wodociągowa 5 Gorzów Wlkp. Ul. Lubuska 2			
Mętność	NTU 1,0	0,28			
Barwa	Pt 5	akceptowalna			
Zapach	akceptowalny	akceptowalny			
Smak	akceptowalny	akceptowalny			
pH	6,5- 9,5	7,5			
Przewodność elektryczna właściwa	µS/cm 2500	630			
Jon amonu	mg/dm³ 0,50	0,05			
Azotyny	mg/dm³ NO_2 0,50	0,007			
Azotany	mg/dm³ NO_3 50	1,07			
Chlorki	mg/dm³ Cl 250	31,0			
Żelazo ogólne	mg/dm³ Fe 0,20	0,040			
Mangan	mg/dm³ Mn 0,05	0,025			
Twardość ogólna	mg/dm³ CaCO 60-500	203			
Dwutlenek chloru	mg/dm³ ClO_2				
Chlor wolny	mg/dm³ Cl_2 0,3	<0,05			
Najbardziej prawdopodobna liczba	NPL/100 ml 0	0			
Najbardziej prawdopodobna liczba	NPL/100 ml 0	0			
Enterokoki kałowe	jtk/100 ml 0	0			
Ogólna liczba mikroorganizmów	jtk/1ml 100	bez nieprawidłowych zmian			

Objaśnienia do tabeli: „< ” – poniżej granicy oznaczalności